



№ 002770

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПБ - СТАНДАРТ» № РОСС RU.32528.04БСТ0
в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 23.01.2023г. по 22.01.2026г.

Код ОКПД 2 23.61.11.141

Код ТН ВЭД 6810 11 900

№ RU.32528.04БСТ0.OC03.00126

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Техно Блок».
ОГРН: 1222500017827. Адрес: Россия 690001, Приморский край с. Вольно-Надежденское ул.
Ленина д. 77, телефон: 8 (914) 971-19-29, адрес электронной почты: zakaz@tehno-block.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Техно Блок».
ОГРН: 1222500017827. Адрес: Россия 690001, Приморский край с. Вольно-
Надежденское ул. Ленина д. 77, телефон: 8 (914) 971-19-29, адрес электронной почты:
zakaz@tehno-block.ru.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт Качества».
Адрес: 236005, город Калининград, ул. Минусинская 26. Рег.номер № РОСС
RU.32528.04БСТ0 от 27.09.2021г., тел. 8-906-233-20-84, e-mail: info-sk39@mail.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Конструкция несущая ограждающая из стеновых блоков, изготовленного из ячеистого
конструкционно-теплоизоляционного бетона неавтоклавного твердения, выпускаемая
по ГОСТ 25485-89. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на
огнестойкость. Общие требования". ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции
строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие
конструкции". Предел огнестойкости – REI 240 при равномерно распределённой
нагрузке 7,5 т/м. пог. без учета собственного веса.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 001/К-23/01/23 от 23.01.2023г., ООО «Вега» (Адрес:
107258, г. Москва, Игральная улица, дом 10, этаж 1 пом IV ком 7.
Испытательная лаборатория «Орион» № РОСС RU.31588.04ОЦНО.ИЛ03 до
14.11.2024г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 25485-89. Сертификат соответствия системы менеджмента
качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС
RU.32293.04ВЦА0.OC01.00761 от 16.01.2023 года, выдан ОС ООО
«Стандарт Качества» свидетельство № РОСС RU.32293.04ВЦА0.

Руководитель
(заместитель руководителя)
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

