



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Подольский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.08.04.000.Т.000050.10.23 ОТ 27.10.2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

Проект обоснования зон санитарной охраны водозабора подземных вод СНТ "Автопромовец", расположенного вблизи г. Домодедово Московской области Разработчик: ООО "ГЭПЦ "Геоцентр-Домодедово"

СНТ "Автопромовец", 142060, Московская область, г. Домодедово, тер. СНТ "Автопромовец" (Барыбино мкр), уч. 23 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЮТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЮТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)


СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения". СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Основанием для признания представленных документов соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №122/282-16 от 16.10.2023г, выданное органом инспекции ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области".



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№2279408



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Подольский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 50.08.04.000.Т.000050.10.23 от 27.10.2023 г.

Проект обоснования зон санитарной охраны водозабора подземных вод СНТ "Автопромовец", расположенного вблизи г. Домодедово Московской области Разработчик: ООО "ГЭПЦ "Геоцентр-Домодедово"

Установлено: водозаборный узел СНТ "Автопромовец" расположен вблизи г. Домодедово Московской области на земельном участке с кадастровым номером 50:28:0040104:113 площадью 15286 кв. м.

Водозаборный узел состоит из одной разведочно-эксплуатационной скважины №1 глубиной 78,5м, которая пробурена на эксплуатацию вод подольско-мячковского водоносного горизонта (С2рd-мс). Кровля водовмещающих пород в пределах участка работ залегает на глубине 30,5 м. Водоупорной кровлей для подольско-мячковского горизонта в пределах участка исследования служат плотные юрские глины мощностью 11,5 м, являющиеся региональным водоупором и не нарушенные литологическими окнами, трещиноватостью или тектоническими проявлениями и исключающие возможность местного питания за счёт инфильтрации поверхностных вод и поверхностного загрязнения. Подземные воды относятся к защищённым в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные условия участка и прилегающей территории можно признать удовлетворительными. Основная область питания горизонта располагается за пределами территории размещения скважины.

Заявленное водопотребление 33,9м3/сутки.

Под зону санитарной охраны первого пояса выделена и ограждена площадка размерами 37,4x10,5x36,6x10,3м. Расстояния от скважины до границ ЗСО первого пояса составляют: с юго-востока -25,9м, с юго-запада - 5,2м, с северо-запада -11,0м, с северо-востока - 5,2м. Минимальное расстояние до границ ЗСО первого пояса 5,2м.

Согласно расчетам размер 2-го пояса ЗСО принимается 30,2м во все стороны от артскважины, размер 3-го пояса ЗСО принимается 213,2м во все стороны от артскважины.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 0063500